



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

443010, г. Самара, ул. А. Толстого, 18а, строение 7, тел. 8 (846) 340-61-61, факс 8 (846) 310-65-28
ИНН 6314012801, КПП 631501001 www.svgk.ru, e-mail: svgc@svgc.ru

"08" 02 2022 г.

г. Самара

№

ТЗ-ГИ/20189-22

На № 199 от 27 января 2022 г.

199 27 января 2022 г.

Начальнику Управления целевых программ и технологического присоединения ООО «СВГК»
Афанасьеву Дмитрию Алексеевичу

РП ЕОГ пункт 28

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ООО «СВГК» разрешает разработку проектов по объекту: «Строительство сети газораспределения г.о. Кинель. Газопроводы для газификации по мкр. Мельница», при условии соблюдения следующих условий:

1. Подключение произвести к газопроводу среднего давления $d=100$ мм, газопроводу проложенному по ул. Подгорной пгт. Усть-Кинельский (инв. № 30104459, уник. № 50055771243, собственник ООО «СВГК»). Давление газа в точке подключения 0,18 МПа. Характеристики газопровода: стальной, надземный. Характеристики газопровода:
 2. Запроектировать и построить:
 - 2.1. Газопровод среднего давления диаметром по расчету, от точки подключения до ИШГРП.
 - 2.2. Необходимое количество ИШГРП принять по расчету с регуляторами давления газа по расчету, двумя линиями редуцирования (одна в качестве резервной) для редуцирования давления газа до низкого давления.
 - 2.3. Газопровод низкого давления диаметром по расчету от ИШГРП до границ земельных участков, расположенных в мкр. Мельница.
 3. Проектом предусмотреть отключающие устройства в точке подключения, до и после ИШГРП, на закольцовках, на ответвлениях.
 4. Получить согласие на строительство газопроводов и нахождение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности другим лицам.
 5. Проект должен быть разработан в соответствии с действующими техническими регламентами, нормативно-техническими и правовыми документами.
 6. Проект должен быть согласован с ОРТУ и СП ООО «СВГК».
 7. Проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими право выполнения соответствующих работ.
 8. Предусмотренные проектом технические устройства и материалы должны иметь сертификаты соответствия, паспорта изготовителей, разрешение Ростехнадзора РФ на применение.
 9. Обеспечить осуществление эксплуатационной организацией технического надзора, приемку в эксплуатацию газопроводов и газового оборудования.
 10. Обеспечить техническую эксплуатацию газопроводов и газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями и нормами действующего законодательства.
- Срок действия ТУ – 5 лет.

Главный инженер

Д.В. Волков

Исполнитель Марочкин А.В.

Тел. 374-30-81

Адрес объекта: Самарская область, г. Кинель мкр. Мельница





Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЭСКИЗ М 1:22000

Лист