



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

МРГ "Кинель"
443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул.
Механиков, 4

"15" 04 2022 г.

№ Т1-КИ/01361-23

№ 304 от 30 мая 2023 г.

Объект
в программе
ДОГАЗИФИКАЦИИ

Шифр объекта

№ 443548 от 15.04.2022 г.

Приложение № 1
к договору о подключении
(технологическом присоединении)
газоиспользующего оборудования
и объектов капитального строительства
к сети газораспределения
в рамках догазификации

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения
в рамках догазификации

1.000 «Средневожская газовая компания».443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а, строение, 7, ИНН 6314012801, КПП 631501001.

2. Ключева Наталья Анатольевна Самарская обл, Кинель г, Шоссейная ул, д.56а тел. 8-927-000-88-43

3.Объект капитального строительства: Жилой дом расположенный по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, садовое товарищество СДТ Вагонник (Горный), уч. 131

4.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 5,000 куб. метров в час

5.Давление газа в точке подключения:

максимальное 0,0050 МПа;

фактическое (расчетное) 0,0016 МПа.

6.Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения

7.Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод низкого давления (инв. №У00025738, уник. 5С33322127289, собственник: СВГК), диаметром 63 мм, материал труб: полиэтиленовый, способ прокладки: подземный, максимальное рабочее давление 0,0050 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0016 МПа, наличие электрохимической защиты: нет, протяженность 242м: ориентировочно до границ земельного участка 0 м + закольцовка 242м, проложенный вдоль земельного участка по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, садовое товарищество СДТ Вагонник (Горный), уч. 131.

8.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом)	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения,
---------------------------------	---	---	--	--

	присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения			диаметр, материал труб и тип защитного покрытия).

9.Точка подключения (планируемая) в границах земельного участка.

10.Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованном обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

Закольцовка: проектирование и строительство газопровода низкого давления проектируемого ООО «СВГК» по техническим условиям Т1-КИ/03117-22, проложенного к уч.155 СДТ Вагонного депо до существующей сети газораспределения низкого давления (инв. №У00025738, уник. 5003322127289, собственник: СВГК) диаметром 63 мм, материал труб: полиэтиленовый, способ прокладки: подземный, максимальное рабочее давление 0,0050 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0018 МПа, наличие электрохимической защиты: нет, проложенного вдоль участка 67 СДТ Вагонного депо, протяженность ориентировочно 242м.

12.Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;

строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель, садовое товарищество СДТ Вагонник (Горный), уч. 131;

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13.Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту.

14.Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках газификации.

Исполнитель
Главный инженер МРГ Кинель ООО СВГК



Климочкин Виктор Николаевич

Мясоедова К.Ю. 977-08-20

№ Т1-КИ/01361-23 от "13" 05 2023 г.

Схема расположения земельного участка
Самарская область, г.о. Кинель, г. Кинель,
садовое товарищество СДТ Вагонник (Горный), уч. 131

