



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СРЕДНЕВОЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ"

МРГ "Кинель"
443548, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Смышляевка, ул.
Механиков, 4

"04" августа 2023 г.

№ Т1-КИ/01755-23

№ 138456990 от 7 июля 2023 г.

Объект
в программе
ДОГАЗИФИКАЦИИ

Шифр объекта

к дополнительному соглашению № 2 от "04" августа 2023 г.
к договору о подключении № УРК122846 от 23.03.2023

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на подключение (технологическое присоединение)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального
строительства к сетям газораспределения в рамках догазификации
Во изменение ТУ № Т1-КИ/00656-22 от 23.03.2023

1.000 «Средневожская газовая компания».443010, г. Самара, ул. Льва Толстого, 18а, строение, 7, ИНН 6314012801, КПП 631501001.

2.Никитина Мария Борисовна Самарская обл, Самара г, Краснодарская ул, д.5, кв.23 тел. 89276599160

3.Объект капитального строительства жилой дом, расположенный по адресу Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169

4.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования 7,000 куб. метров в час.

5.Давление газа в точке подключения:

максимальное 0,0050 МПа;

фактическое (расчетное) 0,0016 МПа.

6.Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения дней.

7.Информация о газопроводе в точке подключения: газопровод низкого давления, диаметром 25 мм, материал труб: стальной, способ прокладки: надземный, тип защитного покрытия: Лакокрасочное, максимальное рабочее давление 0,0050 МПа, фактическое (расчетное) давление 0,0016 МПа, наличие электрохимической защиты: нет, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка 1330 м.

8.Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения (если их несколько):

Точка подключения (планируемая)	Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения (рабочих дней) с даты заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения	Величина максимального расхода газа (мощности) подключаемого газоиспользующего оборудования (куб. метров в час)	Давление газа в точке подключения: максимальное (МПа); фактическое (расчетное) (МПа)	Наименование существующей сети газораспределения, к которой осуществляется подключение (место нахождения сети газораспределения, диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

9.Точка подключения (планируемая) граница земельного участка.

10.Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению

газоиспользующего оборудования:

сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);

газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;

необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;

необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;

необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

11. Исполнитель осуществляет (выбирается необходимое):

проектирование и строительство сети газораспределения в рамках программы ЕОГ п.24 РПГ п.28 код объекта 63-22-801-000035;

проектирование и строительство (реконструкцию) газопровода от проектируемой сети газораспределения газопровода **среднего** давления, (проектируемый ООО СВГК в рамках программы ЕОГ п.24 РПГ п.28 код объекта 63-22-801-000035), материал труб: **полиэтиленовый**, способ прокладки: **подземный**, максимальное рабочее давление **0,3000** МПа, фактическое (расчетное) давление **0,25** МПа, наличие электрохимической защиты: **нет**, проложенного вдоль трассы Усть-Кинельский - Новый Сарбай-Урал-Муханово до точки подключения газопровода **низкого** давления, диаметром по расчету не менее **25** мм, материал труб: **стальной**, способ прокладки: **надземный**, максимальное рабочее давление **0,0050** МПа, фактическое (расчетное) давление **0,0016** МПа, протяженность: ориентировочно до границ земельного участка **1330** м. по адресу: **Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169;**

проектирование и строительство пункта редуцирования газа;

проектирование и строительство отключающих устройств: в точке присоединения, на ответвлениях, на границе земельного участка, до и после пункта редуцирования газа;

получение разрешения на строительство газопроводов и определение охранных зон газопроводов на земельных участках, принадлежащих иным лицам.

12. Заявитель осуществляет (выбирается необходимое):

предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего оборудования;


строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до газоиспользующего оборудования, по адресу: Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169;

обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

13. Сведения об осуществлении подключения (технологического присоединения) через сети газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащие основному абоненту _____.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет **3** года со дня заключения договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Исполнитель
Директор МРГ Кинель ООО "СВГК"



Лапшин Александр Сергеевич

Чернова М.С. 977-08-20

Схема к техническим условиям на подключение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства к газораспределительной сети

№ Т1-КИ/01755-23 от "04" августа 2023 г.

Категория объекта капитального строительства	I, II, III
Расстояние от точки присоединения до точки подключения (границ земельного участка Заявителя)	1330 м.
Сведения о газопроводе, к которому осуществляется присоединение (подключение)	материал (п\этилен), давление (среднее), тип прокладки (подзем)
Правообладатель газопровода (Основной абонент)	проектируемый ООО СВГК в рамках программы ЕОГ п.24 РПГ п.28 код объекта 63-22-801-000035

Схема расположения земельного участка

Самарская обл., г. Кинель (Студенцы), СДТ Поволжской МИС, линия 5-я, д. 169

